

Petr Stýskala

Od: Kunderát Vladimír Ing. [Vladimir.Kundrat@smvak.cz]
Odesláno: 25. března 2011 14:46
Komu: Petr Stýskala
Předmět: RE: Vodovod Lysůvky ul. Hraniční - dotaz OV Zelinkovice Lysůvky

Pěkný den,

odpovídám na váš dotaz ohledně vodovodního řádu v městské části Lysůvky:

Na ulici Hraniční od rodinného domu č.p.1 po křižovatku s ulicí Zahradnickou je vodovodní potrubí AC DN 80 (azbestocement o jmenovité světlosti 80 mm) v délce 485 m.Vzhledem k technickému stavu tohoto vodovodu nepřipravuje SmVaK Ostrava a.s jeho rekonstrukci. Naše společnost má zpracované parametry pro rekonstrukce, které musí vodovodní řád splnit , aby byl zařazen do plánu investic a následně rekonstruován.

Vodovodní řád na ulici Hraniční je přes své stáří v dobrém technickém stavu . Za posledních 10 let (od 1.1.2000) bylo na tomto potrubí celkem 5 poruch.Ve dvou případech byla porucha a přímo na potrubí,ve dvou případech na napojení přípojek a jedenkrát bylo potrubí poškozeno cizí firmou při výkopových pracích.V azbestovém potrubí nedochází k usazení inkrustů,tudíž se nezhoršují hydraulické poměry.Ani samotný fakt, že se jedná o azbestové potrubí , není důvodem pro jeho výměnu.Stanovisko k potrubím z AC jsme zasílali na město v roce 2005 (viz příloha).

Pokud budete odpověď potřebovat doplnit rádi tak učiníme.

S pozdravem

Ing.Vladimír Kunderát



vedoucí provozu vodovodů

oblast Frýdek-Místek

tel. 558402154

fax. 558646925

mobil.603222660

From: Petr Stýskala [mailto:styskala.petr@frydek-mistek.cz]
Sent: Thursday, March 24, 2011 1:14 PM
To: Kunderát Vladimír Ing.
Subject: Vodovod Lysůvky ul. Hraniční - dotaz OV Zelinkovice Lysůvky

Dobrý den,

v návaznosti na náš telefonický hovor si dovoluji poslat text dotazu ze schůze osadního výboru Zelinkovice Lysůvky:

„Žádáme tímto MMFM, zda by mohl vznést dotaz na SmVaK, jaký druh vodovodního potrubí vede v Lysůvkách na ul. Hraniční, konkrétně od křižovatky u zahradnictví kolem kostela a dále pak až k domu č.p. 1. Pokud se potvrdí tvrzení našich spoluobčanů, mělo by zde být velmi staré, azbestové potrubí. Ptáme se pak tedy, zda SmVaK plánují výměnu stávajícího potrubí a kdy by výměnu provedli?“

Prosím o Vaše vyjádření, abychom mohli tento dotaz OV zodpovědět.

Děkuji

Ing. Petr Stýskala
 Statutární město Frýdek-Místek
 Magistrát města Frýdku-Místku
 Investiční odbor
 Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
 tel. 558 609 264
 fax 558 609 166
 mob. 777 921 885

4.4.2011